

Uchwała Nr 448/LV/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 2009 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce.**

Na podstawie art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego uchwała się,
co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się, iż skarga Pana Z. L. na działanie Prezesa Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest bezzasadna.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1. zawiera załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Załącznik do uchwały Nr 448/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009 r. w sprawie skargi na Prezesa Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

Rada Miasta Ostrołęki po rozpatrzeniu Pana skargi z dnia 10 września 2009 roku przekazanej przez Prezydenta Miasta do Rady Miasta Ostrołęki dotyczącej odprowadzenia ścieków bytowych z budynku jednorodzinnej przy ul. 22 Lipca 27 w Ostrołęce uprzejmie wyjaśnia :

Brak możliwości budowy grawitacyjnego przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku Pana Z. L. spowodowany jest tym, iż po wykonanych pomiarach geodezyjnych przez uprawnionego geodetę, wynika, że różnica między dnem studni rewizyjnej w ul. Kurpiowskiej a przepływem przykanalika w Pana posesji wynosi 0,8 metra. Odległość od studni na terenie posesji przy ul. 22 Lipca 27 do studni rewizyjnej w ulicy Kurpiowskiej wynosi ok. 90 metrów. Wykonując przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z normatywnym spadkiem 1,5% brak jest możliwości technicznej prawidłowego włączenia się do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Kurpiowskiej o rzędnej 95.06/93,96 (włączenie poniżej dna studni). Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej musi odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym wszędzie tam gdzie brak jest możliwości wykonania przyłącza grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie przydomowej przepompowni ścieków. Z uzyskanej informacji w sprawie skargi wynika, iż Przedsiębiorstwo powinno przejąć na własność i eksploatować wybudowaną przez Pana przydomową przepompownię ścieków. Zgodnie z art.31 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które wybudowały urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Umowa pomiędzy Panem a Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie została zawarta.

Przepis art. 31 ust.2 w/w ustawy mówi, iż przekazywane urządzenia o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Wykonana przez Pana przepompownia nie odpowiada warunkom technicznym, które musi spełniać przydomowa przepompownia ścieków (została wykonana w formie oszczędnościowej). Inwestor przy budowie w/w przepompowni ścieków nie konsultował prawidłowego jej wykonania pod względem technicznym ze służbami technicznymi OPWiK Sp. z o.o. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie skargi wynika, iż służby techniczne przedsiębiorstwa gotowe są doradzić Panu jak doprowadzić istniejącą przepompownię ścieków do poprawnego stanu technicznego, który pozwoli uniknąć kłopotów eksploatacyjnych.

Rada Miasta Ostrołęki biorąc pod uwagę powyższe uznaje skargę za bezzasadną.