PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 20375 skala 1:500

INWESTOR: URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Pl. Gen. J. Bema 1
07-410 OSTROŁĘKA

TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

LOKALIZACJA: Działka o numerze ewidencyjnym 20375,
położona w Ostrołęce, przy ul. Traugutta 9

LEGENDA:

a b c d : granice opracowania

obiekty istniejące

obiekty projektowane

obiekty do rozbiórki

zieleń istniejąca / projektowana

nawierzchnie utwardzone istniejące projektowane / kostka brukowa

nawierzchnia żwirowa – opaski wokół budynków

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

A – ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
B – BUDYNEK GARAŻOWY JEDNOSTANOWISKOWY
C – MIEJSCA PARKINGOWE dla samochodów osobowych
D – OSŁONA NA KONTENERY NA ODPADY

OBIEKTY ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE:

1 – BUDYNEK SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
2 – ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3 – ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE
4 – BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY – DO ROZBIÓRKI
5 – OSŁONA ŚMIETNIKOWA – DO ROZBIÓRKI

ZK-4a – ZŁĄCZE KABLOWE
TE-G – ROZDZIELNICA GŁÓWNA
TE-PD – TABLICA STERUJĄCA PRZEPOMPOWNI WODY DESZCZOWEJ
– YKYżo 5x35mm2 l= ok 75m – WLZ,
– YKYżo 5x4mm2 l= ok 45m
– RURA OSŁONOWA DVK
– dla kabla YKYżo 5x35mm2 – DVK 75
– dla kabla YKYżo 5x4mm2 – DVK 50
– ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA SŁUPA Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ do przesunięcia
– DOCELOWA LOKALIZACJA SŁUPA Z OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ wykonać mufę i przedłużyć istniejący kabel

OMIS SC
Wiesław Szczepkowski OMIS SC
ul. Kolobrzeska 8
07-401 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 769 10 55
omis@omis.pl
NIP: 758 105 05 16
REGON: 550705358

Oddział przy Intercell S.A.
ul. Armii WP 21
07-401 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 764 03 07
intercell@omis.pl

www.omis.pl

Inwestor:	Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka		Nr rys.: PBW-E1
Adres inwestycji:	Ostrołęka, ul. Traugutta 9, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 20375,		Branża: Elektryczna
Temat:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO		
Nazwa rysunku:	ZAGOSP. DZIAŁKI – WLZ, ZASILANIE TABLICY STEROWNICZNEJ TE-PD		
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	tech. energ. Jerzy Jastrzębski	812/88/Os	
Asystent projektanta:	mgr inż. Krzysztof Orzechowski		
Sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Siedlecki	39/89/Os	
Ostrołęka	listopad 2009		Skala 1:500