

RZUT PIWNICY skala 1:100

Zestawienie powierzchni				
Nr pom	Nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]	min.wys.pom. [m]	posadzka
R Z U T P I W N I C Y				
0.1.	WIATROŁAP / KLATKA SCHODOWA	27,25	2,65	gres
0.2.	KOMUNIKACJA / HOL	78,20	2,65	gres
0.3.	SZATNIA	17,85	2,65	gres
0.4.	POKÓJ SOCJALNY	11,75	2,65	gres
0.5.	ARCHIWUM	26,85	2,65	gres
0.6.	POMIESZCZENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	9,85	2,65	gres
0.7.	SIŁOWNIA	61,75	2,65	wykładzina dywanowa FLOTEX
0.8.	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	33,50	2,65	gres
0.9.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE / część warsztatowa	27,80	2,65	gres
0.10.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE / zaplecze na narzędzia	16,70	2,65	gres
0.11.	WC + 1 przysznic / dla nauczycieli	8,25	2,65	gres
0.12.	WC + 1 przysznic / dla uczniów	8,20	2,65	gres
0.13.	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	19,40	2,65	gres
0.14.	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	32,85	2,65	gres
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNIC		- 380,20 m ²		
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		- m ²		
KUBATURA		- m ³		

LEGENDA :

TE-1/1 – OPIS OBWODU ZASILANIA
— – NUMER OBWODU
TE-1 – ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
TE-1 – ROZDZIELNICA PARTERU

ZESTAWIENIE OPRAW W OBIEKCIE :

- A – BASIC TBS165 4xTL5 14W C3 IP20
B – PISA IP65 4xT8 18W PAR IP65
C – EFIX TBS260 2xTL5 28W L6 IP20
D – EUROPA 2 FBS120 PG 2xPL-C 18W IP44
E – EUROPA 2 FBS120 PG 2xPL-C 26W IP44
F – OPTIMA 204 4x18W IP20
H – TORINO IP65 2xT8 36W PAR IP65
I – PACIFIC OPK TCW116 2xTL-D 36W IP66
J – PACIFIC OPK TCW116 2xTL-D 58W IP66
K – INUX 1xTL5 8W (2h) IP20
TRYB PRACY AWARYJNY
L – POXAR 1xTL5 8W (2h) IP20
M – SQUARE 1x2D 38W IP54
N – OPRAWA PRACUJĄCA W TRYBIE SECIOWO-NOCNYM
O – H-150-WH 1xQT-DE 100W IP54
AW – OPRAWA WYPOSAŻONA W MODUŁ AWARYJNY 2h
⚡ – ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY
⚡ – ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY IP44
🔌 – WENTYLATOR ŚCIENNY SILENT



Wiesław Szczepkowski OMIS SC
ul. Kalibrzńska 8
07-401 Ostrołęka
omsc@omisc.pl
NIP: 758 105 05 16
REGON: 150705358

Oddział przy Intercom S.A.
ul. Armii WP 21
07-401 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 764 03 07
intercom@omisc.pl

www.omisc.pl

Investor:	Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka	Nr rys.:	PBW-E9
Adres inwestycji:	Ostrołęka, ul. Traugutta 9, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 20375.	Branża:	Elektryczna
Temat:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO		
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY – INSTALACJA OŚWIETLENIA		
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Asystent projektanta:	tech. energ. Jerzy Jaszczyński	812/88/0s	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Orzechowski		
Ostrołęka	mgr inż. Stanisław Siedlecki	39/89/0s	
	listopad 2009		Skala 1:100